



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЛ32.B.05511

Серия RU № 0328751

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".  
 Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.  
 Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.  
 Телефон: 8 (495) 268-06-77, факс: 8 (495) 668-12-79, адрес электронной почты: info@profeks.ru.  
 Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11АЛ32 выдан 09.07.2013 года Федеральной службой по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель».  
 Основной государственный регистрационный номер: 1047855154489.  
 Место нахождения: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3  
 Фактический адрес: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3  
 Телефон: 8342777667, факс: 8342777667, адрес электронной почты: l.batina@saranskakabel.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель».  
 Место нахождения: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3  
 Фактический адрес: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые с бумажной изоляцией марок: ААБлШв, АСБШнг, АСБнлШнг, СБШнг, СБнлШнг с числом жил 3, с номинальным сечением жилы 16-240 мм<sup>2</sup>; ААШв, ААБлГ, ААШнг, ААБл, ААБ2л, АСГ, СГ, АСБ, СБ, АСБл, СБл, АСБГ, СБГ, АСБ2л, СБ2л, АСШв, СШв, СБШв, ААПл, ААП2л, ААПлГ, АСП, СП, АСПл, СПл, АСПГ, СПГ, АСП2л, ААП2лШв, ААБлШв, АСБШнг, АСБнлШнг, СБШнг, СБнлШнг, АСКл, СКл с числом жил 4, с номинальным сечением жилы 150-240 мм<sup>2</sup> на напряжение 1 кВ.  
 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ К04.025-93.  
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 990 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011  
 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 39-08 ТР ТС от 28.08.2015 года.  
 Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21КБ34 действителен до 08.10.2018 года, фактический адрес: 430001, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3; отчета сертификационных испытаний №ППБ-1169/09-2015 от 02.09.2015 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ИЛ ООО «ПСК»), Регистрационный индекс ТРПБ.RU.ИН90, аттестат аккредитации от 29.04.2015 г. Адрес: 140162, Московская область, Раменский район, Константиновский с/о, село Константиново, АПК «Константиново», склад-навес, акта анализа состояния производства № 01379АП от 13.04.2015 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе ОЖЗ. ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения на открытых площадках – не более двух лет, под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет. Срок службы – не менее 30 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** 03.09.2015 ПО 02.09.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*М.П.*  
(подпись)

*Иванов*  
(подпись)

Я.А. Козлова

(инициалы, фамилия)

К.А. Маслякова

(инициалы, фамилия)