



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ME77.B.01472

Серия RU № 0086730

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (ООО «ЭЛМАШ»)  
 Место нахождения, в том числе фактический адрес: РФ, 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Телефон: +7(495)7812587; Факс: +7 (495) 7812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод",  
 Адрес: 152916, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 60, ОГРН: 1117610006480, Телефон: +7-4855-297-797; Факс: +7-4855-297-778, E-mail: rkz@rkz.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод",  
 Адрес: 152916, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 60, ОГРН: 1117610006480, Телефон: +7-4855-297-797; Факс: +7-4855-297-778, E-mail: rkz@rkz.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение 450/750 В включительно, марок ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, КуВВ, КуГВВ. Серийный выпуск. ТУ 16-705.501-2010.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (Приложение – бланк № 0068929)

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 41 от 12.03.2014г. ИЛ КП ООО ЦИКП «Волга-тест» (рег. № РОСС RU.0001.21КБ19 с 30.09.2011 по 30.09.2016г.); акта анализа состояния производства № АА-150/2013 от 27.06.2013г. ОСЭ ООО «ЭЛМАШ» (рег. № РОСС RU.0001.11ME77 с 13.05.2010 по 13.05.2015г.); - сертификата соответствия требованиям ФЗ РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», выданного ОСЭ ООО «ЭЛМАШ» (рег. № ТРПБ.RU.ПБ49 с 25.08.2010 до 25.08.2015г.) № С-RU.ПБ49.В.00257 от 22.06.2012г. до 22.06.2017г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Минимальный срок службы – 20 года. Гарантийный срок – 3 года. Условия хранения и транспортирования проводов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.04.2014 ПО 27.04.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Ю.Н. Никитин  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Р.Ю. Аминев  
(инициалы, фамилия)

